

• **ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ФЕВРАЛЕ 2015Г.**

.....

- Ремонт двери МОП — 2-й корпус 2-я парадная 20 этаж, 2-й корпус 1-я парадная 16 этаж;
- Ремонт дверных ручек МОП;
- Ремонт ПУХТо на большой мусорной площадке — ремонт задней крышки, сварка крышки люка. Сварка ПУХТо на малой мусорке;
- Ремонт доводчиков на мусорках;
- Частичная замена плитки, установка бордюров — 2-й корпус 1-я парадная 11 этаж (41 шт. + 9 шт.);
- Ремонт откоса МОП — 2-й корпус 1-я парадная 11 этаж;
- **Обработано 60 заявок сантехником;**
- Устранение свища на квартирном стояке ХВС — 1-й корпус, кв. 152-153; ГВС — 2-й корпус, кв. 210, 384. Замена сгона на стояке ХВС — 2-й корпус, кв. 189;
- Устранение завоздушивания батареи по стояку лифт-холла 2-го корпуса — 2-я, 3-я парадная;
- Опломбировка водосчетчиков — 6 квартир;
- Восстановление пломбы на пожарном шкафе — 2-й корпус, 2-я парадна, 21 этаж;
- Чистка приямком в подвальных помещениях;
- Устранение засора канализации в подвале 2-го корпуса;
- **Обработано заявок электриком — 81 шт.;**
- Замена ламп освещения 11 w — 19 шт.; 15w — 48 шт.; 18w — 10 шт.; 36 w — 15 шт.; 1000 w — 2 шт.; LED 7 w — 265 шт.;
- ГРЩ 1-го и 2-го корпуса 1,2,3,4,5 профилактические осмотры оборудования;
- 1-й корпус ВРУ-2 — профилактико-диагностические работы на устройствах коммутации освещения паркинга. Аварийно-восстановительные работы на ВРУ паркинга № 1. ВРУ-1 — ремонтные работы на АВР (контактор ПМА).
- 2-й корпус ГРЩ 4, 5 — регламентные работы на контакторе АВР (очистка, шлифовка рабочих поверхностей);
- 1-й корпус ГРЩ 1 — ремонт обогревателя штатного оборудования;
- Ремонт светильников — 29 шт. Ремонт светильников в паркинге — 5 шт.;
- Паркинг № 2 — частичный демонтаж-монтаж кабельного оборудования и коммутационных элементов на линии освещения;
- Устранение последствий скачков напряжения из городской сети на коммутационном оборудовании АВР;
- Замена устройств защитной автоматики цепи питания в подвале;
- Диагностика цепей питания системы «Кристалл» после аварийного срабатывания АЗС;
- Обработано 6 аварийных заявок;
- Обработано заявок слаботочникам — 26 шт.;
- Остановка лифтов: заявки 1-го корпуса — 3, 2-го корпуса — 10;
- Вывоз мусора — 342 куба. Проведена уборка снега — 6 часов снегоуборочной техникой.

Председатель ТСЖ отвечает на все ваши вопросы в приемные часы в диспетчерской ТСЖ: Понедельник с 15 до 17, Пятница с 17 до 19.

*С уважением,
Председатель ТСЖ Пушкарская Е.В.*